

Karta Katalogowa

Czujnik BKT otwarcia drzwi

Nr kart KK_1134CDS01_ 01.16

Czujnik BKT otwarcia drzwi pozwala na pełne monitorowanie niekontrolowanego dostępu do pomieszczenia lub szafy teleinformatycznej.

W przypadku otwarcia drzwi sygnał alarmowy zostanie wysłany do systemu monitoringu warunków środowiskowych EMS lub zarządzalnej listwy zasilającej BKT



Charakterystyka produktu

Nr katalogowy	1134CDS01
Opis	Czujnik BKT otwarcia drzwi
Przewód przyłączeniowy	5.0 m ze złączem RJ12
Zasilanie - DC	3.3V
Warunki pracy	Temperatura 0°C ÷ 55°C
	Wilgotność 10% ÷ 90%
Mocowanie	Powierzchniowe (przyklejany lub przykręcany*) *otwory montażowe widoczne po demontażu górnej zaślepki kontaktronu

Standardy

- EN 61000-6-3:2007
- EN 61000-3-2:2009
- EN 61000-3-3:2008
- EN 61000-6-1:2007

Gwarancja

Standardowa gwarancja wynosi 2 lata.